


Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7 (:2021-05)

	MWh	Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	12.320			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	7.297	59%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	3.806	31%	50%	62%
hiervon aus Biogas	3.491	28%	30%	94%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	1.031	8%	50%	17%
hiervon aus Erdgas	3.817	31%	-	-
hiervon aus Heizöl	175	1%	-	-
insgesamt aus erneuerbaren Energien	4.522	37%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				173%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?
"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie (EED)?

JA
JA



Name des Wärmenetzbetreibers	Fernwärme Marktoberdorf GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Marktoberdorf
Geschäftsführer	Hr. Guggenmos
Telefon	+49 (8342) / 4203-106
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2018 - 31.12.2018
Diese Bescheinigung ist gültig bis	27.05.2022
erstmalig ausgestellt am:	27.05.2019
neu ausgestellt am:	14.05.2021

Ingenieurbüro Stefan Sendl
Guggenberg 3 · 82380 Peißenberg
Telefon 089 03 6303-0 · Telefax 6303-2

Peißenberg, 14.05.2021

Ort, Datum

Unterschrift (Ersteller, informativ)

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom Ingenieurbüro Stefan Sendl durchgeführt.

Ort, Datum

Unterschrift (Betreiber, rechtswirksam)