


Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7 (:2021-05)

| | MWh | Deckungs- anteil DA | Pflicht- anteil PA | Erfüllungs- grad EG |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Wärmenetzeinspeisung gesamt | 13.065 | | | |
| aus Kraft-Wärme-Kopplung: | 7.857 | 60% | | |
| hiervon aus fossilen Brennstoffen | | | | |
| hiervon aus Erdgas | 3.933 | 30% | 50% | 60% |
| hiervon aus Biogas | 3.924 | 30% | 30% | 100% |
| aus sonstigen Wärmeerzeugern: | | | | |
| hiervon aus fester/flüssiger Biomasse | 1.041 | 8% | 50% | 16% |
| hiervon aus Erdgas | 4.056 | 31% | - | - |
| hiervon aus Heizöl | 110 | 1% | - | - |
| insgesamt aus erneuerbaren Energien * | 4.965 | 38% | | |
| Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW} | | | | 176% |

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?
"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie (EED)?

JA
JA



| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Name des Wärmenetzbetreibers | Fernwärme Marktoberdorf GmbH |
| Name des Wärmenetzes | Fernwärmnetz Marktoberdorf |
| Geschäftsführer | Hr. Guggenmos |
| Telefon | +49 (8342) / 4203-106 |
| Zeitraum der Datenbasis | 01.01.2019 - 31.12.2022 |
| Diese Bescheinigung ist gültig bis | 19.08.2032 |
| ausgestellt am: | 19.08.2022 |

Peißenberg, 19.08.2022

Ingenieurbüro Stefan Sendl
Guggenberg 3 · 82380 Peißenberg
Telefon 088 03/63 03-0 · Telefax 63 03-29

Ort, Datum

Unterschrift (Ersteller, informativ)

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde vom Ingenieurbüro Stefan Sendl durchgeführt.

Marktoberdorf 29. AUG. 2022

Ort, Datum

Unterschrift (Betreiber, rechtswirksam)